

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии комплексной безопасности
в МАОУ «СОШ № 24» г.Перми
(по состоянию на 01.02.2017г.)

Дата составления:
« 26 » февраля 2017 г.

Полное и сокращенное наименование ОУ. Район города.	Почтовый адрес, электронный адрес	Телефоны, факсы (указать, где находятся)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» г.Перми МАОУ «СОШ № 24» г.Перми	614112 г,Пермь ул.Репина 67,а	т.285-29-68 – приёмная ф.285-29-68 – приёмная т.274-60-55 – бухгалтерия т.285-29-27 – вахта

1. Наличие лицензии (когда выдана, срок действия)

лицензия выдана 12 апреля 2011 г., срок действия – бессрочная

2. Общее количество человек:

учащихся (воспитанников)	-	<u>889</u>
преподавателей (воспитателей)	-	<u>42</u>
технического персонала	-	<u>13</u>

3. Руководитель ОУ:

Ф.И.О. руководителя	Наличие удостоверений об окончании курсов, их номера и дата выдачи			
	ОТ	ПБ	ГО и ЧС	АТЗ
Котельникова Ирина Николаевна	№ 762 от 19.04.2016.	№ 764 от 29.10.2015.	№ 4 от 27.06.2017.	66у-РПБ-2017 от 14.04.2017.

4. Заместители или уполномоченные из числа персонала:

Ф.И.О., должность	Наличие удостоверений об окончании курсов, их номера и дата выдачи			
	ОТ	ПБ	ГО и ЧС	АТЗ
Беляева Любовь Викторовна, преподаватель-организатор ОБЖ, ответственный за безопасность	№ 761 от 19.04.16.		№ 09/29 от 24.03.2015.	
Дружинина Елена Анатольевна, зам.директора по АХЧ, ответственный за пожаробезопасность		№ 763 от 29.10.2015.	№ 3 от 27.06.2017.	63у-РПБ-2017 от 14.04.2017.

5. Состояние объектов ОУ

Количество зданий 1

Здание 1 ул. <u>Репина, 67а</u>	год постройки <u>1986</u>	кол-во этажей <u>3</u>
Здание 2 ул. _____	год постройки _____	кол-во этажей _____
Здание 3 ул. _____	год постройки _____	кол-во этажей _____
Здание 4 ул. _____	год постройки _____	кол-во этажей _____

Примечание. Указывать здания, где ведется образовательная деятельность, в том числе и где ведутся ремонтно-восстановительные работы. Здания хозяйственного назначения (склады, хранилища и т.п.) не указывать.

6. Наличие защитного сооружения (бомбоубежища) нет (да/нет), при наличии указать адрес местонахождения: _____

7. Наличие противогазов да (да/нет), при наличии указать количество 50.

8. Наличие декларации пожарной безопасности да (да/нет), указать дату разработки и согласования регистр. № 5740/378 – ТО – 498 от 21.03.2013 г..

9. Наличие оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» да (да/нет), дата и № договора на монтаж оборудования договор № П-53 от 11.12.2013 г.

10. Наличие аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания нет (да/нет).

Примечание: Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. В соответствии с СП52-13330.2011 – расчетное время автономной работы не менее 1 часа. Электроснабжение аварийного освещения допускается по кабелю резервного источника питания или аккумуляторов.

11. Наличие системы дымоудаления да (да/нет).

12. Наличие пожарного водоснабжения (гидрантов) да (да/нет).

13. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий:
Не требуется ☒ Требуется ☐

Когда проводилось, указать ч, м, г.

Здание 1 04.08.2010г., качество огнезащитной обработки соответствует ГОСТ 16363-76 со сроком годности 7 лет

Здание 2 _____

Здание 3 _____

Здание 4 _____

14. Проверка электропроводки и электрооборудования проведено да (да/нет), указать дату последней проверки 31.05.2017г., (срок следующих испытаний 31.05.2020 г.).

15. Пути эвакуации соответствуют установленным требованиям да (да/нет).

16. Наличие кнопки экстренного вызова да (да/нет), сигнал передается на пульт ФГУП Охрана ☐

ЧОП



17. Наличие системы видеонаблюдения да (да/нет), указать количество видеокамер внутренних/наружных.

Здание 1 7 видеокамер – внутренних, 1 видеокамера - уличная

Здание 2 _____

Здание 3 _____

Здание 4 _____

при отсутствии планируется на 2015 год нет (да/нет).

18. Для детских садов. Наличие домофонов да (да/нет), указать количество

Здание 1 1 на входной двери

Здание 2 _____

Здание 3 _____

Здание 4 _____

при отсутствии планируется на 2015 год нет (да/нет).

19. Наличие ограждения по всему периметру территории да (да/нет)

Здание 1 МАОУ «СОШ № 24» г.Перми

Здание 2 _____

Здание 3 _____

Здание 4 _____

при отсутствии планируется на 2015 год нет (да/нет).

20. Наличие охранной сигнализации (от проникновения на объект) да (да/нет).

21. Охрана объекта

Днем ФГУП Охрана ☐ ЧОП ☒ Сторож ☐ Вахтер ☐

Ночью ФГУП Охрана ☐ ЧОП ☒ Сторож ☐ Вахтер ☐

Сдача на пульт охраны ФГУП Охрана ☐ ЧОП ☒


Примечание: отметить при наличии в квадрате знаком «X»

22. Наличие неисполненных предписаний надзорных органов (№ и дата выдачи, указанные недостатки):

Предписание Главного управления МЧС Пожнадзор, по ГО и ЧС)	
Предписание Роспотребнадзора	

Предписание Ростехнадзора (Энергонадзора)	
Предписания, недостатки указанные МВД (ОВД, УВД) при приемке к учебному году 2016-2017 гг.	

Руководитель МАОУ «СОШ № 24»
(подпись, печать)



/ И.Н.Котельникова /